

PID:
12000005
CID:
CN.R0007F

Certificato di approvazione INCERT

INCERT Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**PYRONIX LIMITED
SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY
S66 8QY ROTHERHAM
GB - United Kingdom**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

INCERT

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito www.incert.be

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".

Validity of INCERT licences can be checked at www.incert.be



per i seguenti prodotti

**Centrali antifurto
(Mod. ENF/AM064-1)**

for the following products

*Control panel
(Model ENF/AM064-1)*

Emesso il / Issued on **2019-11-27**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2025-11-26**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione INCERT
Annex - INCERT Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-11-27
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2025-11-26

Prodotto | Product

Centrali antifurto Control panel

Concessionario | Licence Holder

PYRONIX LIMITED
SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY
S66 8QY ROTHERHAM
GB - United Kingdom

Marchio | Mark



INCERT

Costruito a | Manufactured at

PL.R0007Z C03562413

S66 8QY ROTHERHAM

United Kingdom

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
T031:2017

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
T031:2017

Rapporti | Test Reports

SS19-0041354-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza / Security grade **Grade 2**
Classe ambientale / Environmental class **Class II**
Frequenza di lavoro / Operating frequency **868.050**
Versione hardware / Hardware version **RPCB653C+RPCB454vC**
Versione software / Software version **V12.52e**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T0093W

Marca / Trade mark **PYRONIX**
Modello / Model **ENF/AM064-1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore/Distributor:
PYRONIX LIMITED - UNIT B, LOWTON WAY, HELLABY - S66 8RY ROTHERHAM - United Kingdom

Centrale di controllo e segnalazione (CIE) via radio, fornita di involucro plastico con montato al suo interno le seguenti parti:

- Scheda Madre CPU (PCB n. RPCB653C+RPCB454vC) con tastiera LCD integrata;
- Scheda I/O (PCB n. RPCB463E) con 2 ingressi e 3 uscite oc e linea BUS RS485 per tastiere opzionali;
- Alimentatore Switching Modello FLY09044E (rev. C) Input 230 Vac Out 15 Vdc - 1.35 A;
- batteria 9.6 V - 2.2 Ah (Ni-Mh).

Ripartizione carichi esterni Grado 2 (24 h autonomia) con batteria 2.2Ah:

- 90 mA consumo centrale;
- 200 mA corrente di ricarica batteria.

Control and indicating equipment using radio frequency techniques, provided by plastic enclosure internally it is fitted with the following main parts:

- New version CPU board (PWB code RPCB653C+RPCB454vC) with LCD keyboard integrated;
- I/O board (PWB code RPCB463E) with 2 inputs, 3 oc outputs and RS485 BUS line for additional keyboard;
- Switching power supply Model FLY09044E (rev. C) Input 230 Vac Out 15 Vdc - 1.35 A;
- Allocable battery pack max 9.6 V - 2.2 Ah (Ni-Mh).

Output power supply distribution Grade 2 (24 h autonomy) battery 2.2Ah:

- 90 mA current for self-consumption of the CIE;
- 200 mA current for battery recharge.

Diritti di concessione | Annual Fees